



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl

ZP.271.1.13.2020

Tłuszcz, 27 lipca 2020r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO PRZETARGU

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) udostępnia treść zapytań, które wpłynęły w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Długa w Tłuszczu – Zlewnia P2** wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Do dnia 27 lipca 2020r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

1. *Prosimy o wyjaśnienie, Zamawiający w SIWZ rozdział VIII pkt 1 ppkt 7 podaje, iż naprawę nawierzchni należy wykonać po robotach zgodnie z Planem Nawierzchni. Załączony do dokumentacji Plan Nawierzchni podaje odmienne warstwy (materiał i grubość warstw) odbudowy nawierzchni niż podaje przedmiar. Do tego ilości (m2) zawarte w przedmiarze są zdecydowanie mniejsze niż ilości jakie faktycznie należy odbudować zgodnie z Planem Nawierzchni. Taki dokument jak przedmiar, który ma błędne pozycje i błędne ilości wprowadza w błąd potencjalnych Wykonawców i może prowadzić do złożenie nierzetelnych ofert, na podstawie których później nie uda się wykonać tego zamówienia.*

Odpowiedź: W związku z zamówieniem jak wyżej informujemy że załączony do przetargu Przedmiar robót jest opracowaniem pomocniczym do wyceny robót. Całość robót związanych z odtworzeniem nawierzchni należy wycenić na podstawie „Planu odtworzeni nawierzchni drogowych w związku z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Długa – Zlewnia P2”.

2. *Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje montażu nowych krawężników przy odbudowywanych nawierzchniach asfaltowych? Plan Nawierzchni nie nakazuje stosowania na całym zakresie nowych, jednak doświadczenie wykonawcze mówi, że walor estetyczny takiej ulicy, jak i praktyka wykonawcza nakazują zastosowania w pełni nowego krawężnika. Tym bardziej, że obecny jest w „opłakanym” stanie. Proponujemy od razu na etapie przetargu zobligować wszystkich potencjalnych wykonawców do kalkulacji w 100% nowego krawężnika po obu stronach gdy warstwa ścieralna wymiana jest po całości i po jednej stronie gdy wymiana jest tylko połowa szerokości jezdni.*

Odpowiedź: Odtworzenia krawężników zgodnie z „Planu odtworzeni nawierzchni drogowych w związku z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Długa – Zlewnia P2”.

3. *Nasza firma jako Wykonawca branży wod-kan działający na rynku zamówień publicznych i rynku prywatnym od ponad 25 lat i mając doświadczenie, zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wyraził zgodę na stosowanie kształtek do kanalizacji z materiału PP sn8, a nie jak w odpowiedzi tylko z PVC*

sn8. Powszechnym jest stosowanie do budowy kanalizacji z PVC kształtek PP. Jest to spowodowane właściwościami fizycznymi materiału, tak samo w budowie kształtek jak i studzienek tworzywowych. PVC jest materiałem kruchym, zaś PP sprężystym. Przy uderzeniach materiał PP jest bardziej odporny. Kolor kształtek PP jest identyczny jak rury PVC, nie ma tu różnic, kielich jest identyczny, jest to w pełni kompatybilny system. Każdy z producentów tak produkuje i dostarcza na budowy. Oczywiście rury i kształtki tego samego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający do rur kanalizacyjnych PVC będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC. Rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką litą jednorodną mają spełniać wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Całość sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać z materiałów w jednym systemie od jednego producenta.

*Z up. Burmistrza
Waldemar Jan Banaszek
-//-
Z-ca Burmistrza*