



# ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

05-240 TŁUSZCZ ul. Wiejska 56

Tel. (0-29) 75 73 022 ; 75 73 193 ; fax wewn. 14

NIP: 762 00 09 401

e-mail: [zgkim@wa.home.pl](mailto:zgkim@wa.home.pl) [www.zgkim-tluszcz.pl](http://www.zgkim-tluszcz.pl)

ZGKiM 8 / K / 2013

Tłuszcz 15.04.2013 r.

Projektowanie i Wykonawstwo  
Sieci i Instalacji Sanitarnych  
inż. Tadeusz Gut  
Jasienica ul. Rzeczna 26  
05-240 Tłuszcz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu odpowiadając na wniosek o ustalenie warunków technicznych na budowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami oraz przyłączy w ulicy: Wąskiej, Mickiewicza ustala warunki techniczne j.n.

1. Studnie kanalizacji sanitarnej typowe w ulicach  $\varnothing$  1200 z kręgów żelbetowych na uszczelki, wazy żeliwne D 600 na obciążenie drogowe 40 t.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od ulicy Strażackiej do ul. Mickiewicza i od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza wykonać z rur PP DUO SN 10  $\varnothing$  200x 7,7 mm o ściankach gładkich z kielichem na uszczelki systemowe.
3. Do likwidacji odcinek istniejącej kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  400 z rur betonowych w ul. Wąskiej oznaczony literami AB.
4. Do przebudowy istniejąca studnia oznaczona literą A na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i Mickiewicza.
5. Do przebudowy istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 PVC oznaczony literami A C w ul. Mickiewicza .
6. Trwale zabetonować wlot do pozostającego odcinka kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  400 z rur betonowych po likwidacji istniejących studni w pkt. B.
7. Przykanaliki wykonać z rur PVC 160 x 4,2 klasy „S” włączone do kolektora kanalizacji sanitarnej poprzez trójniki obowiązkowo powinny się zaczynać , studnią inspekcyjno – kontrolną PVC  $\varnothing$  425 ze zwieńczeniem żeliwnym i teleskopem przy granicy działki w odległości ok. do 2.0 m.
8. Przyłącza do kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC litych jednorodnych  $\varnothing$  160 łączonych na uszczelkę systemową .

Projekt sieci i trasy przyłączy kanalizacyjnych uwzględnić w Starostwie Powiatu Wołomin Wydział Uzgadniania Dokumentacji w Wołominie oraz pod względem technicznym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu ul. Wiejska 56.

Z-ca Dyrektora Zakładu  
*Leszek Zareba*



