MAPA POGLĄDOWA cz.3

– KANALIZACJA UL. WODOSPADOWA - ETAP II

Uzgodnienie dotyczy:
-kanalizacji sanitarnej w pkt.1-34
-kabla energetycznego eN,zk w pkt.35-36
oznaczonych kolorem czerwonym.
Wykonał:
mgr inż. ŁUKASZ OLSZEWSKI
65-420 Dobczyn ul. Wodospadowa 3B

Istn. sieć kanalizacji sanitarnej PVC300mm
1 Istn. studnia betonowa DN1200mm T:101.52 W:98.52 D:98.37
dz. 1149
dz. 1064/9
dz. 1150/1
2 101.40 98.59
3 101.20 98.62
4 101.10 98.65
5 100.90 98.93 98.73
6 100.90 98.16
7 100.70 98.83
8 100.50 99.06 98.96
9 100.50 99.11
10 Proj. studnia rozprężna betonowa DN1200mm T:100.50 W: 99.20 D:98.99
11 Proj.:przepompownia nr'1 w studni betonowej DN1200mm T:100.64 We: 97.35 Wy:98.70 D:96.35
Proj. WLZ przepompowni L=3,1m
Proj. szafka sterownicza przepompowni wraz z kominkiem wentylacyjnym
12 100.64 99.14 97.39
13 100.84 99.27 98.17
14 100.84 99.46
15 101.46 99.34
16 101.20 99.40
17 101.20 99.60
18 101.20 99.70
19 100.70 97.88 97.48
20 100.50 97.96
21 100.20 97.78 97.58
22 100.20 98.40
23 100.00 97.64
24 100.00 97.87 97.67
25 100.20 98.77
26 100.00 97.94 97.74
27 100.80 98.48
28 100.00 97.84 97.74
29 100.00 98.01
30 100.00 97.88 97.78
31 100.00 98.05
32 99.80 97.88
33 99.80 97.92
34 99.80 97.95

1-2 PVC 200 i=0,5% L=13,5m
2-3 PVC 200 i=0,5% L=5,5m
3-4 PVC 200 i=0,5% L=5,8m
4-7 PVC 200 i=0,5% L=36,5m
7-10 PVC 200 i=0,5% L=32,3m
Proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 PE90x5,4 PN10 SDR17 i=9,4% L=5,3m przewód ocieplić łupkami poliuretanowymi
11-12 PVC 200 i=0,5% L=7,9m
12-15 PVC 200 i=0,5% L=39,0m
15-16 PVC 200 i=0,5% L=11,4m
12-23 PVC 200 i=0,5% L=49,9m
23-32 PVC 200 i=0,5% L=47,7m
32-33 PVC 200 i=0,5% L=7,1m

dz. 1064/10
dz. 1064/3
dz. 1064/4
dz. 1058/3
dz. 1058/2
dz. 1058/1
Kielaka
Wodospadowa

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Lokalizacja: m. Tłuszcz, ul. Wodospadowa
Układ współrzędnych: PUWG 1992
Obręb ewidencyjny: 0001-1 Tłuszcz
Skala mapy: 1:250
Data utrudnień: 2016-07
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji: mapy
Oznaczenie i charakterystyka przedmiotu aktualizacji: Mapa wykonana bez wpływu na zagospodarowanie gruntów, budynków i budowli oraz zlokalizowanych w gruncie urządzeń podziemnych
Dodatkowe informacje: Mapa do celów projektowych, nie jest opracowaniem geodezyjnym, które może być wykorzystywane w takie zakresie jak mapa zasadnicza.
Sporządził: inż. [illegible]
USŁUGI GEODEZYJNE Inż. Urbanowicz Cezary ul. Wąbrzeska 21 05-230 Kobyłka tel.: 501-425-681 email: cezurbanowicz@wp.pl

Odgałęzienia:
5-6 PVC 160 i=6,9% L=3,4m
8-9 PVC 160 i=1,5% L=2,3m
13-14 PVC 160 i=2,5% L=8,4m
16-17 PVC 160 i=7,4% L=2,7m
16-18 PVC 160 i=7,1% L=4,2m
19-20 PVC 160 i=2,0% L=14,2m
21-22 PVC 160 i=6,7% L=9,3m
24-25 PVC 160 i=11,3% L=8,0m
26-27 PVC 160 i=2,0% L=26,8m
28-29 PVC 160 i=2,0% L=8,5m
30-31 PVC 160 i=2,0% L=8,4m
33-34 PVC 160 i=2,0% L=1,6m

ORIENTACJA

Skala 1:5000



HYDRO THERM
UL. MAZOWIECKA 89
05-205 DOBCZYN
TELEFON: 504 21 71 01
E-MAIL:BIURO@HYDROTHERM.PL
WWW: HYDROTHERM.PL
NIP: 125-131-66-69

Adres inwestycji:
Tłuszcz ulica Wodospadowa
dz.1149,1150/1,1064/9,1064/10,1064/3,
1064/4,1058/1,1058/2,1058/3
z obrębu 0001-m.Tłuszcz
jednostka ewid. 143411_4-Tłuszcz - miasto

Inwestor:
Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

Przedmiot opracowania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic posesji
- projekt zagospodarowania terenu

Projektant: mgr inż. Łukasz Olszewski Uprawnienia budowalne nr MAZ/0048/PWOS/12	***Podpis:***		
Sprawdzający: mgr inż. Daniel Smoliński Uprawnienia budowalne nr MAZ/0080/PWOS/13	***Podpis:***		
Data opracowania: 13 grudnia 2017r.	***Skala:*** 1:500 1:5000	***Nr rysunku:*** 1	***Nr strony:***

Starostwo Powiatowe w Wołominie Jednostka ewid.: Tłuszcz (143411_2) Skala 1:500 Układ wsp: 2000 strefa 7/21° Kroniszt 65 L dz. 8640,922,2017 IEWZ. P.1434.2017.15.10 Rodzaj pracy: Akt. mapy zas. Wykonawca: Uprawnienia budowlane

LEGENDA:

– ZAKRES ETAP II