



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

05-240 TŁUSZCZ ul. Wiejska 56

Tel. (0-29) 75 73 022 ; 75 73 193 ; fax wewn. 14

NIP: 762 00 09 401

e-mail: zgkim@wa.home.pl www.zgkim-tluszcz.pl

ZGKiM-WK/ 43 /2009

Tłuszcz 05-11-2009

„ENERGAS” S.C.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ

PAWEŁ I ANDRZEJ OCHENKOWSCY

ul. Warszawska 2

07-400 OSTROŁĘKA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu ustala poniżej warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Łysobyki, Miąse, Jadwinin, Jasienica w gminie Tłuszcz:

I. Sieć wodociągowa

- 1) Projektowaną sieć wodociągową rozdzielczą zasilić z równolegle projektowanej stacji uzdatniania wody w miejscowości Łysobyki gm. Tłuszcz,
- 2) sieć wodociągową należy wykonać z rur i kształtek w technologii PE 100,
- 3) uzbrojenie sieci (zasuwy, złączki, trójniki) wykonać z żeliwa sferoidalnego,
- 4) na poszczególnych trasach przewidzieć odcięcia zasuwami liniowymi,
- 5) uzbrojenie sieci stanowić winny zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem oraz hydranty podziemne na odnogach z zasuwą odcinającą przedhydrantową. Zasuwy i hydranty umieścić w skrzynkach żeliwnych, zabezpieczyć płytami betonowymi,
- 6) odcinki sieci zlokalizowane poprzecznie w pasach drogowych nie utwardzonych należy umieścić w rurach osłonowych stalowych,
- 7) wszystkie zasuwy liniowe, przedhydrantowe, hydrantowe i hydranty trwale oznaczyć tabliczkami informacyjnymi,

II. Przyłącza wodociągowe

- 1) przyłącza zaprojektować z rur polietylenowych PE 40 o ciśnieniu 1,0 MPa i średnicy dostosowanej do zapotrzebowania wody

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzińskiego 3
tel. 267-43-01 w. 109, 110, 104

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Janusz
Ochowski
MAZ/0210/OWOS/05; MAZ/0208/POOS/08

z. 163)

artych,

- 2) przyłącza do sieci wodociągowej wykonać za pomocą odgałęzień siodłowych elektrooporowych lub poprzez nawiertki oraz odciąć zasuwą domową o średnicy minimum DN 32,
- 3) przyłącze wodociągowe zakończyć zestawem wodomierzowym wyposażonym w zawory przelotowe przed i z wodomierzem, wodomierz DN 20 i zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA, umieszczony za pierwszą ścianą budynku z łatwym dostępem dla służb Z.G.K. i M lub w studni wodomierzowej z tworzywa sztucznego DN 1000, przykrytą włazem żeliwnym o klasie nośności w zależności od usytuowania studzienki,
- 4) zasuwy odcinające przyłącza należy sytuować w pasie drogowym ale poza pasem jezdni w miarę możliwości jak najbliżej sieci w miejscach o możliwie swobodnym dostępie,
- 5) z odbioru przyłącza sporządzić protokół i wraz z inwentaryzacją geodezyjną złożyć w Urzędzie Gminy i ZGKiM
- 6) po przedłożeniu inwentaryzacji zostanie dokonany odbiór techniczny upoważniający do zawarcia umowy o dostawę wody oraz dopuszczenia do eksploatacji.

Wykonaną sieć z przyłączami przed zasypaniem zainwentaryzować przez uprawnionego geodetę i wnieść na mapę zasadniczą.

Sieć wodociągową z przyłączami przysypać warstwą piasku gr. 25-40 cm, następnie oznakować taśmą ostrzegawczą – lokalizacyjną z polietylenu koloru niebieskiego z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. Całość przyłącza zagłębić na 1,4 m.p.p.t.

Trasy sieci wraz z przyłączami uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Wołomin, ul. Powstańców 8. Wszelkie projekty wraz z mapą orientacyjną w skali 1:5000 uzgodnić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu, ul. Wiejska 56.

Odbioru sieci w całości jak i poszczególnych odcinków oraz przyłączy dokonywać przy współudziale eksploatatora – ZGKiM.

Projekt sieci wykonać w 6 egzemplarzach a przyłączy w 3 egzemplarzach z czego po jednym dostarczyć do ZGKiM

Za zgodność z oryginałem
PROJEKTANT
mgr inż. Andrzej Gienhenkowski
MAZ/0210/OWOS/05; MAZ/0208/POOS/08

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
ul. Pradzyńska 1
tel. 787 43 401 w. 100, 101

[Signature]
mgr Mariusz Dębski